

- UWAGI:
- Projekt warsztatowy został opracowany na podstawie:
 - projektu wykonawczego (PWy) dostarczonego i opracowanego przez biuro "4 AZ projekt"
 - udzielonych odpowiedzi, obliczeń-plików programu Robot przez biuro "4 AZ projekt"
 - rozpatrywać z podkładami stalowymi, żelbetowymi i architektonicznymi opracowanymi przez biuro "4 AZ projekt"
 - Klasa konstrukcji wg opisu technicznego (PWy)
 - Elementy projektu warsztatowego wykonano 0.0 mm
 - Zabezpieczenie antykorozyjne, p.poż. (FP), malowanie i RAL konstrukcji stalowej wg opisu technicznego (PWy)
 - Zabezpieczyć przed malowaniem części konstrukcji spawane na montażu
 - Śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane wg. opisu technicznego (PWy). Stal i śruby według list materiałowych.
 - Wymiary oznaczone xxxx nie są w skali
 - Oznaczenie kierunku montażu belki znakiem ∇
 - Wszystkie spoiny czołowe wykonać na pełną grubość (przekrój) dochodzącego elementu (profilu) uzyskując ich pełną 100% nośność.
 - Badania spoin według obowiązujących norm i opisu technicznego (PWy)
 - W połączeniach doczołowych: blachy czołowe o grubości $\geq 25\text{mm}$ badać na rozwarstwienie, przygotowanie płaszczyzn styków doczołowych połączeń sprężnych wg. normy
 - Pozostałe uwagi na rysunkach schematach, listach materiałowych i w opisie technicznym (PWy)
 - Elementy konstrukcji stalowej na warsztacie powinny być znakowane techniką trwałą
 - Biuo Projektów Konstruktor oświadcza że nie jest autorem projektu budowlanego i wykonawczego (PWy)
 - Biuo Projektów Konstruktor jest autorem projektu warsztatowego i połączeń elementów stalowych wg. dostarczonych przez "4 AZ projekt" sił w pretach – pliki Robot
 - Projekt warsztatowy (model 3d, rzuty, przekroje, detale, rysunki) został zatwierdzony przez "4 AZ projekt"

** Zest. dla jednego el. wysytkowego-Poz. 14 Suma 1 x Wykonać

Nr.	Tnr	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Dzn.
1	1	14	Rygiel	1	HEA200	S235JO	8230	348.13	
2	1	1001	Blacha	1	BL30*190	S235JO	200	8.95	
3	1	1005	Stup	2	MSH140*5	S235JO	935	39.07	
4	1	1007	Zebro	8	BL10*96	S235JO	170	10.25	

Waga catkowi (kg) 406.39


Gabaryty (W x S x D): 1125 x 200 x 8260

Sztuk	Śruby	Norma	Materiał	Waga	Dzn.
4	M24*115	82101	8.8	2.60	Montażowe


NIEOZNACZONE SPINY PACHWINOWE
(t-gr. cięszczego z łączonych el.)
a = 0,7t

NIEOZNACZONE OBUSTRONNE SPINY PACHWINOWE
(t-gr. cięszczego z łączonych el.)
min. spoina pachwinowa
a_{min} = 3 mm
a = 0,5t

NIEOZNACZONE SPINY CZOŁOWE – V i 1/2V
(na pełen przetop)
a_{min} = 3 mm



Widok 14, B-B



Widok 14, A-A

